

河北清河经济开发区管理委员会

是否同意公开：是

办理结果：A

清开建议字〔2026〕23号

对第十八届人民代表大会 第一次会议第 023 号代表建议的答复

许朝兵代表：

你提出的关于“应对极端天气突发停电、保障工业园区企业正常生产经营”的建议收悉，现答复如下：

园区电力设施由供电公司负责运维管理，园区不具备供电运营、设备检修处置权限。立足协调、服务、沟通定位，从预警联动、隐患对接、故障协调、企业帮扶、长效服务五个方面做好企业用电保障服务，具体措施如下：

一、极端天气来临前：做好预警传递与隐患协同对接，及时接收气象、供电部门极端天气预警信息，第一时间通过微信群、通知、电话推送至园区各企业，

领导签发： 

联系人及电话：任涛 1370319 9969

二、极端天气期间：做好故障沟通、进度跟踪服务。

主动向供电部门跟进故障排查、抢修进度、预计恢复供电时间，及时把信息反馈给企业，避免企业等待过程中信息不明。

三、灾害过后：跟进抢修恢复，协助处理遗留用电问题

收集本次极端天气暴露出来的供电薄弱点位，汇总后正式函告供电公司，提出线路加固、设备升级、隐患治理的协调诉求，推动电网短板改造。

四、日常长效服务举措

1. 收集企业日常反馈的线路不稳、电压异常、台区重载等用电问题，建立用电隐患清单，统一对接属地供电公司，提请供电单位在极端天气前优先开展排查整治，跟踪整改进度并反馈企业。

2. 及时收集企业用电困难诉求，做好记录并向供电单位反馈，协调优先保障重点保供企业用电。

3. 针对企业双回路供电、增容改造、供电保障提升等需求，协助企业对接供电部门办理相关业务，做好沟通搭桥。

